



2015100177Z

检 测 报 告

报告编号: UTS16100015E01

检测类别: 环境检测 (委 托 检 测)

委托单位: 苏州博瑞水处理有限公司

单位地址: 苏州市吴中区甪直镇凌港村

江苏省优联检测技术服务有限公司

二〇一六年十月二十六日



声 明

- 一、 本报告无技术服务机构检测专用章无效。
- 二、 本检测报告只对所检样品检测项目的检测结果负责。由其他机构和单位采集送检的样品，本技术服务机构仅对送检样品的检测结果负责，不对样品来源负责。
- 三、 如对本报告中检测结果有异议，请于收到报告之日起十五天内向本公司以书面方式提出，逾期不予受理。
- 四、 委托检测，系个人、企业、社会团体、国家机关的自愿性委托检测；定期检测系按照法律法规进行的每年至少一次的检测；监督检测，系按国家有关法规进行的监督性检测；评价检测，根据生产工艺过程和实际操作及工人接触状况，对有职业卫生标准和检测方法的职业病危害因素的浓度或强度进行检测；事故性检测，系对发生职业危害事故时进行的紧急检测。
- 五、 受检单位应保证提供资料的准确性以及所有检测活动是在真实反映企业正常生产状况条件下进行的，本机构仅对满足该前提下的检测结果负责。
- 六、 任何对本报告未经授权之涂改、伪造、变更及不当使用均属违法，其责任人将承担相关法律及经济责任，我公司保留对上述违法行为追究法律责任的权利。
- 七、 本报告未经江苏省优联检测技术有限公司书面批准，不得以任何方式部分复制；经同意复制的复制件，应由江苏省优联检测技术有限公司加盖检测专用章确认。

地 址：中国 江苏省 苏州市 吴中区 苏蠡路 63 号 蠡谐大厦

邮政编码：215168

电 话：0512-66358055

电子邮件：services@uts.com.cn

网 址：www.uts.com.cn



受苏州博瑞水处理有限公司委托,我公司于2016年10月13日起对该公司废水进行了检测,检测周期为2016年10月13日~10月26日。

1、检测内容

类别	检测点位	检测项目	检测频次
工业废水	工业废水排口	六价铬、氟化物、总铅、总锌、总铬、总镉、总镍	1次/天 (瞬时采样)

2、分析方法、检测仪器

检测项目名称	检测依据	方法检出限	检测仪器	仪器编号
六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987	0.004mg/L	紫外可见分光光度计 UV-1601	E-1-289
氟化物	水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ/T 84-2001	0.02mg/L	离子色谱仪 861-813	C-1-017
总铅	电感耦合等离子体发射光谱法《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局 2002年	0.05mg/L	等离子体发射光谱仪 (ICP) OPTIMA 4300DV	C-1-001
总锌		0.006mg/L		
总铬		0.01mg/L		
总镉		0.003mg/L		
总镍		0.01mg/L		

联检
专用



3、检测结果

工业废水检测结果见表 1

表 1 工业废水检测结果表

采样点位		工业废水排口	标准限值
样品性状		无色、微臭	
采样日期		2016.10.13	
检测项目	单位	检测结果	
六价铬	mg/L	ND	0.5
总铅	mg/L	ND	1.0
总铬	mg/L	ND	1.5
总镉	mg/L	ND	0.1
总镍	mg/L	0.274	1.0
氟化物	mg/L	19.7	20
总锌	mg/L	ND	5.0

注: “ND”表示样品未检出, 报告中所引用的标准限值均由客户提供。

4、结论

该公司废水排口六价铬、总铅、总铬、总镉、总镍、氟化物、总锌均符合标准限值要求。

编制: 赵莹莹

审核: 陈国峰

签发: 姜卫星

签发日期 2016 年 10 月 26 日